

东莞市水务局2017年8月城市供水水质公报

| 生活饮用水卫生标准限值 | MPN/100mL | | CFU/mL | | mg/L | | mg/L | | mg/L | | mg/L | | |
|-------------|------------------------|-----------|-----------|--------|------|---------|--------|-------|---------|------|---------|------|-----|
| | ≡未检出 | ≡未检出 | ≡未检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | |
| 检测项目 | MPN/100mL | MPN/100mL | MPN/100mL | CFU/mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |
| 采样日期 | 监测点 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 硒 | 氟化物 | 氟化物 |
| 2017-8-1 | 铁岗自来水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-1 | 石碣镇黄洲围大洲水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-1 | 石碣镇涌口水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-1 | 石碣西南水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | 0.0044 | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-1 | 石碣镇黄洲围村委会水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | 0.0044 | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-1 | 石碣镇沙腰水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | 0.0044 | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-1 | 石碣镇单层水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | 0.0044 | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-1 | 石碣镇洲供水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | 0.0044 | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-1 | 石碣镇四甲村水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | 0.0044 | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-1 | 石碣镇鹤田水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | 0.0044 | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-1 | 潢涌自来水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | 0.0044 | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-1 | 中堂江南供水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | 0.0044 | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-1 | 石碣镇刘屋水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | 0.0044 | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 桥头镇送联水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 石水口自来水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 司马自来水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 樟木头柏兴自来水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 雁田自来水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | 0.0007 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 塘厦石鼓自来水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | 0.0007 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 樟木头鑫洋自来水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | 0.0007 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
| 2017-8-2 | 圣马自来水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | 0.0007 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
| 2017-8-2 | 健愉供水(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | 0.0007 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.3 |
| 2017-8-2 | 石排赤坎水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | 0.0007 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 石排金沙水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | 0.0007 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-3 | 犀牛供水(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | 0.0007 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
| 2017-8-3 | 东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-3 | 东莞市赤石供水有限公司(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
| 2017-8-3 | 东莞市长龙自来水有限公司(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
| 2017-8-3 | 黄江镇大涌股份经济联合社(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
| 2017-8-3 | 黄江镇龙见田村自来水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
| 2017-8-3 | 黄江镇田心(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
| 2017-8-3 | 石碣镇水南水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-3 | 石排镇燕窝水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-3 | 西湖经济开发公司西湖饮用水门市部(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-3 | 石排向西自来水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-4 | 大岭山大岭山水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
| 2017-8-4 | 市虎门怀德益民自来水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
| 2017-8-4 | 长安镇青边水厂(村级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 茶山镇第一供水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00081 | ND | ND | 0.0001 | ND | 0.00034 | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 东莞市石碣镇自来水公司(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00207 | ND | ND | 0.00014 | ND | 0.00059 | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 东莞市石龙自来水总公司(城区水厂)(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0011 | ND | ND | 0.00022 | ND | 0.0003 | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00095 | ND | ND | 0.0002 | ND | 0.00009 | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 常平镇第二水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00092 | ND | ND | 0.0001 | ND | 0.00011 | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 常平镇第一水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00063 | ND | ND | 0.00021 | ND | 0.00044 | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 东莞市谢岗镇自来水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.001 | ND | ND | 0.00022 | ND | 0.00039 | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 东莞市樟木头自来水公司(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00011 | ND | ND |
| 2017-8-2 | 东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | 0.00009 | ND | ND | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00023 | ND | ND | ND | ND | 0.00048 | ND | 0.2 |
| 2017-8-2 | 东莞市石排自来水公司(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00032 | ND | ND | 0.0001 | ND | 0.00039 | ND | 0.2 |
| 2017-8-4 | 大岭山镇大王岭水库水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00016 | ND | ND | ND | ND | 0.00061 | ND | ND |
| 2017-8-4 | 东莞市大岭山镇大环老虎岩水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00079 | ND | 0.2 |
| 2017-8-4 | 东莞市大岭山镇大塘大坑洞水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00068 | ND | ND | ND | ND | 0.00082 | ND | 0.1 |
| 2017-8-4 | 东莞市大岭山镇水朗大沥水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00071 | ND | 0.1 |
| 2017-8-4 | 东莞市横沥镇自来水公司(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00105 | ND | ND | ND | ND | 0.00064 | ND | 0.2 |
| 2017-8-4 | 虎门镇高科水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00048 | ND | ND | 0.0002 | ND | 0.00093 | ND | 0.3 |
| 2017-8-1 | 茶山镇第二供水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00076 | ND | ND | 0.00016 | ND | 0.00048 | ND | 0.3 |
| 2017-8-1 | 东江水务第四水厂(市级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00074 | ND | ND | 0.0001 | ND | 0.00059 | ND | 0.3 |
| 2017-8-1 | 东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00088 | ND | ND | 0.00014 | ND | 0.00092 | ND | 0.3 |
| 2017-8-1 | 东莞市中堂镇供水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0009 | ND | ND | 0.0001 | ND | 0.00082 | ND | 0.3 |
| 2017-8-3 | 塘厦镇凤凰水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00029 | ND | ND | ND | ND | 0.00049 | ND | 0.2 |
| 2017-8-3 | 东莞市水源自来水有限公司第二水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00039 | ND | ND | ND | ND | 0.00082 | ND | 0.2 |
| 2017-8-3 | 东莞市水源自来水有限公司第一水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00032 | ND | ND | ND | ND | 0.00062 | ND | 0.2 |
| 2017-8-1 | 东江水务第二水厂(市级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00075 | ND | ND | 0.00013 | ND | 0.00078 | ND | 0.3 |
| 2017-8-1 | 东江水务第三水厂(市级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.00073 | ND | ND | 0.00011 | ND | 0.00066 | ND | 0.3 |
| 2017-8-1 | 东莞市高埗自来水有限公司一厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00092 | ND | ND | 0.00019 | ND | 0.00089 | ND | 0.3 |
| 2017-8-1 | 东莞市高埗自来水有限公司二厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ND | ND | ND | ND | 0.00091 | ND | 0.3 |
| 2017-8-1 | 东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00099 | ND | ND | ND | ND | 0.00092 | ND | 0.3 |
| 2017-8-1 | 东江水务第六水厂(市级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ND | ND | ND | ND | 0.00089 | ND | 0.2 |
| 2017-8-1 | 东莞市金石自来水服务公司(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.00062 | ND | ND | ND | ND | 0.00076 | ND | 0.3 |
| 2017-8-1 | 东江水务第五水厂(市级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00076 | ND | ND | 0.00017 | ND | 0.00068 | ND | 0.3 |
| 2017-8-3 | 东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00019 | ND | ND | ND | ND | 0.00089 | ND | 0.3 |
| 2017-8-3 | 大岭山镇金鸡咀水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ND | ND | ND | 0.00007 | ND | 0.00067 | ND | ND |
| 2017-8-3 | 黄江镇自来水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00014 | ND | ND | ND | ND | 0.00063 | ND | 0.1 |
| 2017-8-3 | 东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00016 | ND | ND | ND | ND | 0.0005 | ND | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00046 | ND | ND | ND | ND | 0.00064 | ND | 0.1 |
| 2017-8-3 | 东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00074 | ND | ND | ND | ND | 0.00058 | ND | 0.1 |
| 2017-8-3 | 塘厦镇中心水厂(镇级) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00045 | ND | ND | ND | ND | 0.00067 | ND | 0.1 |

2017年8月份出厂水水质不合格名单

| 序号 | 名称 | 不达标项目 |
|----|------------------------|-----------|
| 1 | 铁岗自来水厂 | 氯酸盐 |
| 2 | 石碣镇黄洲围大洲水厂 | 三氯甲烷、三氯乙醛 |
| 3 | 中堂江南供水厂 | 三氯甲烷、三氯乙醛 |
| 4 | 桥头镇送联水厂 | 二氧化氯 |
| 5 | 东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(仙村水厂) | 锰 |
| 6 | 黄江镇龙见田村自来水厂(龙见田水厂) | 锰 |
| 7 | 石排镇燕窝水厂 | 一氯胺 |
| 8 | 石排向西自来水厂 | 铝 |
| 9 | 长安镇青边水厂 | 三氯乙醛 |

| 生活饮用水卫生标准限值 | | 10 | 0.06 | 0.002 | 0.7 | 0.7 | 15 | 1 | ≡无 | ≡无 | 6.5--8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 |
|-------------|------------------------|------|--------|-------|--------|--------|----|------|-----|-------|----------|-------|--------|--------|-------|
| 计量单位 | | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 度 | NTU | 级 | 级 | | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 采样日期 | 监测点 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 亚硝酸盐 | 氟酸盐 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 |
| 2017-8-11 | 铁岗自来水厂(村级) | 2.86 | 0.0033 | ND | 0.317 | ND | ND | ND | 无 | 无 | 7.05 | ND | 0.0241 | 0.0151 | ND |
| 2017-8-1 | 石碣镇黄洲围大洲水厂(村级) | 1.48 | 0.0587 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 7.81 | ND | 0.0448 | ND | 0.072 |
| 2017-8-1 | 石碣镇涌口水厂(村级) | 1.78 | 0.013 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 7.65 | 0.092 | 0.0647 | ND | 0.061 |
| 2017-8-1 | 石碣镇南水厂(村级) | 1.92 | 0.0048 | ND | 0.153 | 0.12 | ND | ND | 无 | 无 | 7.65 | 0.042 | 0.0798 | ND | 0.065 |
| 2017-8-1 | 石碣镇黄洲围村委会水厂(村级) | 1.74 | 0.0279 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 7.68 | 0.048 | 0.139 | 0.0245 | 0.071 |
| 2017-8-1 | 石碣镇沙腰水厂(村级) | 1.83 | 0.0304 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 7.18 | 0.049 | 0.086 | 0.0122 | 0.068 |
| 2017-8-1 | 石碣镇单屋水厂(村级) | 1.78 | 0.025 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 6.85 | 0.08 | 0.106 | 0.0337 | 0.067 |
| 2017-8-1 | 石碣镇洲供水厂(村级) | 1.77 | ND | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 7.03 | 0.086 | 0.0716 | ND | 0.068 |
| 2017-8-1 | 石碣镇四甲村水厂(村级) | 1.94 | 0.0275 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 6.83 | 0.061 | 0.0896 | ND | 0.068 |
| 2017-8-1 | 石碣镇鹤田水厂(村级) | 1.73 | 0.0385 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 6.88 | 0.048 | 0.0723 | ND | 0.063 |
| 2017-8-1 | 潢涌自来水厂(村级) | 1.64 | ND | ND | 0.204 | 0.379 | ND | ND | 无 | 无 | 6.67 | 0.058 | 0.237 | 0.0178 | 0.07 |
| 2017-8-1 | 中堂江南供水厂(村级) | 2.23 | 0.0595 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 7.09 | 0.051 | 0.0664 | 0.0122 | 0.066 |
| 2017-8-1 | 石碣镇刘屋水厂(村级) | 1.79 | 0.0011 | ND | 0.109 | 0.162 | ND | ND | 无 | 无 | 6.8 | 0.135 | 0.0824 | ND | 0.077 |
| 2017-8-2 | 桥头镇迳联水厂(村级) | 1.59 | ND | ND | 0.123 | ND | ND | ND | 无 | 无 | 6.87 | ND | 0.0169 | ND | ND |
| 2017-8-2 | 石水口自来水厂(村级) | 1.57 | ND | ND | 0.453 | 0.48 | ND | ND | 无 | 无 | 6.85 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 司马自来水厂(村级) | 1.55 | 0.024 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 7.09 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 樟木头柏兴自来水厂(村级) | 1.55 | ND | ND | 0.318 | 0.278 | ND | ND | 无 | 无 | 7.25 | 0.049 | 0.0126 | ND | ND |
| 2017-8-2 | 雁田自来水厂(村级) | 0.71 | 0.02 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 7.03 | 0.096 | 0.0131 | ND | ND |
| 2017-8-2 | 塘厦石鼓自来水厂(村级) | 1.58 | 0.0048 | ND | 0.182 | 0.499 | ND | ND | 无 | 无 | 6.86 | ND | 0.0214 | ND | ND |
| 2017-8-2 | 樟木头鑫洋自来水厂(村级) | 1.37 | 0.0155 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 6.78 | ND | 0.0108 | 0.0651 | ND |
| 2017-8-2 | 圣马自来水厂(村级) | 0.81 | 0.0054 | ND | 0.297 | 0.17 | ND | ND | 无 | 无 | 6.94 | 0.057 | 0.0207 | ND | ND |
| 2017-8-2 | 健愉供水(村级) | 0.64 | 0.0115 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 6.97 | ND | ND | 0.0618 | ND |
| 2017-8-2 | 石排赤坎水厂(村级) | 1.86 | 0.0066 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 7.15 | 0.064 | 0.0157 | 0.0283 | ND |
| 2017-8-2 | 石排金沙水厂(村级) | 1.68 | 0.0262 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 7.09 | ND | 0.139 | 0.0667 | ND |
| 2017-8-3 | 犀牛供水(村级) | ND | 0.0114 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 7.25 | 0.044 | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级) | 0.21 | 0.0015 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 6.89 | 0.056 | 0.016 | 0.043 | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市赤石供水有限公司(村级) | 0.55 | 0.0157 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 7.1 | ND | 0.0164 | 0.0144 | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市长龙自来水有限公司(村级) | 0.79 | 0.0123 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 6.96 | 0.073 | 0.111 | 0.0703 | ND |
| 2017-8-3 | 黄江镇大涌股份经济联合社(村级) | 1.3 | 0.0122 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 7.34 | 0.143 | 0.0669 | 0.0142 | ND |
| 2017-8-3 | 黄江镇龙见田村自来水厂(村级) | 0.93 | 0.0024 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 6.9 | 0.1 | 0.0116 | 0.0322 | ND |
| 2017-8-3 | 黄江镇田心(村级) | 0.78 | 0.0016 | ND | 0.204 | 0.114 | ND | ND | 无 | 无 | 6.9 | 0.101 | 0.0441 | 0.0759 | ND |
| 2017-8-3 | 石碣镇水南水厂(村级) | 2.15 | ND | ND | 0.0263 | 0.0345 | ND | ND | 无 | 无 | 7.12 | ND | 0.0127 | ND | ND |
| 2017-8-3 | 石排镇燕窝水厂(村级) | 2.11 | 0.0078 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 7.12 | ND | 0.0151 | 0.0211 | ND |
| 2017-8-3 | 西湖经济开发公司西湖饮用水门市部(村级) | 1.46 | ND | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 6.96 | 0.056 | ND | 0.0298 | ND |
| 2017-8-3 | 石排向西自来水厂(村级) | 1.94 | 0.005 | ND | 0.129 | 0.159 | ND | ND | 无 | 无 | 7.62 | 0.272 | 0.0168 | ND | ND |
| 2017-8-4 | 大岭山大片美村水厂(村级) | 0.71 | 0.012 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 6.95 | 0.174 | 0.132 | 0.0183 | 0.043 |
| 2017-8-4 | 市虎门怀德益民自来水厂(村级) | 0.26 | 0.0062 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 7.11 | 0.12 | 0.131 | 0.0304 | 0.06 |
| 2017-8-4 | 长安镇青边水厂(村级) | 1 | 0.0315 | ND | | | ND | ND | 无 | 无 | 7.07 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 茶山镇第一供水厂(镇级) | 1.48 | 0.0224 | ND | | | ND | 0.51 | 无 | 无 | 6.98 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 东莞市石碣镇自来水公司(镇级) | 1.46 | 0.0303 | ND | | | ND | 0.22 | 无 | 无 | 7.11 | 0.066 | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 东莞市石龙自来水总公司(城区水厂)(镇级) | 1.57 | 0.0251 | ND | | | ND | 0.36 | 无 | 无 | 7.04 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级) | 1.45 | 0.0164 | ND | | | ND | 0.34 | 无 | 无 | 6.93 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 常平镇第二水厂(镇级) | 1.34 | 0.0184 | ND | | | ND | 0.25 | 无 | 无 | 7.02 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 常平镇第一水厂(镇级) | 1.5 | 0.0186 | ND | | | ND | 0.45 | 无 | 无 | 7.11 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 东莞市谢岗镇自来水厂(镇级) | 1.46 | 0.018 | ND | | | ND | 0.44 | 无 | 无 | 7 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 东莞市樟木头自来水公司(镇级) | 0.73 | 0.0225 | ND | | | ND | 0.29 | 无 | 无 | 7.06 | 0.096 | 0.0057 | ND | ND |
| 2017-8-2 | 东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级) | 1.42 | 0.009 | ND | | | ND | 0.45 | 无 | 无 | 6.86 | 0.089 | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级) | 1.41 | 0.0214 | ND | | | ND | 0.23 | 无 | 无 | 6.76 | 0.048 | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 东莞市石排自来水公司(镇级) | 1.9 | 0.0131 | ND | | | ND | 0.86 | 无 | 无 | 6.9 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-4 | 大岭山镇大王排水库水厂(镇级) | 0.39 | 0.0228 | ND | | | ND | 0.22 | 无 | 无 | 7.02 | 0.045 | ND | ND | ND |
| 2017-8-4 | 东莞市大岭山镇大环老虎岩水厂(镇级) | 0.83 | 0.027 | ND | | | ND | 0.19 | 无 | 无 | 7.11 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-4 | 东莞市大岭山镇大塘大坑洞水厂(镇级) | 0.76 | 0.0505 | ND | | | ND | 0.28 | 无 | 无 | 7.12 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-4 | 东莞市大岭山镇水朗大沥水厂(镇级) | 0.46 | 0.0344 | ND | | | ND | 0.39 | 无 | 无 | 6.98 | ND | ND | 0.0128 | ND |
| 2017-8-4 | 东莞市横沥镇自来水公司(镇级) | 1.81 | 0.0065 | ND | | | ND | 0.18 | 无 | 无 | 7.01 | ND | ND | 0.0213 | ND |
| 2017-8-4 | 虎门镇高利水厂(镇级) | 0.33 | 0.0205 | ND | | | ND | 0.19 | 无 | 无 | 7.15 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 茶山镇第二供水厂(镇级) | 1.6 | 0.0079 | ND | | | ND | 0.29 | 无 | 无 | 7.22 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东江水务第四水厂(市级) | 1.53 | 0.0182 | ND | | | ND | 0.19 | 无 | 无 | 7.12 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市 | 1.53 | 0.0246 | ND | | | ND | 0.23 | 无 | 无 | 7.07 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东莞市中堂镇供水厂(镇级) | 1.65 | 0.0164 | ND | | | ND | 0.16 | 无 | 无 | 7.12 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 塘厦镇凤凰水厂(镇级) | 1.41 | 0.015 | ND | | | ND | 0.16 | 无 | 无 | 7.09 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级) | 0.59 | 0.0015 | ND | ND | ND | ND | 0.37 | 无 | 无 | 7.07 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级) | 1.39 | 0.005 | ND | ND | ND | ND | 0.47 | 无 | 无 | 7.09 | 0.042 | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东江水务第二水厂(市级) | 1.58 | 0.0188 | ND | | | ND | 0.41 | 无 | 无 | 7.03 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东江水务第三水厂(市级) | 1.6 | 0.0268 | ND | | | ND | 0.4 | 无 | 无 | 7.16 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级) | 1.68 | 0.0225 | ND | | | ND | 0.26 | 无 | 无 | 7.12 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级) | 1.56 | 0.0157 | ND | | | ND | 0.31 | 无 | 无 | 7 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市 | 1.59 | 0.0165 | ND | | | ND | 0.35 | 无 | 无 | 6.72 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东江水务第六水厂(市级) | 1.68 | 0.0082 | ND | | | ND | 0.2 | 无 | 无 | 6.92 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东莞市企石自来水服务公司(镇级) | 1.48 | 0.0142 | ND | | | ND | 0.2 | 无 | 无 | 6.62 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东江水务第五水厂(市级) | 1.53 | 0.0221 | ND | | | ND | 0.27 | 无 | 无 | 6.95 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级) | 0.72 | 0.0187 | ND | | | ND | 0.25 | 无 | 无 | 7.26 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 大岭山镇金鸡咀水厂(镇级) | 0.56 | 0.0205 | ND | | | ND | 0.23 | 无 | 无 | 7.8 | 0.043 | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 黄江镇自来水厂(镇级) | 0.38 | 0.0163 | ND | | | ND | 0.33 | 无 | 无 | 6.98 | ND | ND | 0.0021 | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级) | 0.42 | 0.0115 | ND | | | ND | 0.39 | 无 | 无 | 7.28 | 0.06 | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级) | 0.42 | 0.0075 | ND | | | ND | 0.29 | 无 | 无 | 6.94 | ND | ND | 0.0055 | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级) | 0.29 | 0.0161 | ND | | | ND | 0.35 | 无 | 无 | 7.01 | 0.041 | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 塘厦镇中心水厂(镇级) | 0.22 | 0.0096 | ND | | | ND | 0.26 | 无 | 无 | 7.23 | ND | ND | ND | ND |

| 生活饮用水卫生标准限值 | | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3-4 | 0.5-3 |
|-------------|------------------------|--------|------|------|--------|------|------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|
| 计量单位 | | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | Bq/L | Bq/L | mg/L | mg/L |
| 采样日期 | 监测点 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 挥发酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 总α放射性 | 总β放射性 | 氯气及游离氯制剂 | 一氯胺 |
| 2017-8-11 | 铁岗自来水厂(村级) | 0.024 | 17.3 | 15.5 | 118 | 69.4 | 1.44 | ND | ND | ND | ND | | |
| 2017-8-1 | 石碣镇黄洲围大洲水厂(村级) | 0.024 | 24.3 | 9.35 | 118 | 45.9 | 1.13 | ND | ND | ND | ND | 1.42 | 1.67 |
| 2017-8-1 | 石碣镇涌口水厂(村级) | 0.03 | 12.9 | 8.85 | 98 | 47.3 | 1.13 | ND | ND | ND | ND | 0.98 | 1.06 |
| 2017-8-1 | 石碣镇南水厂(村级) | 0.024 | 20.1 | 11.5 | 126 | 45.7 | 1.23 | ND | ND | ND | ND | | |
| 2017-8-1 | 石碣镇黄洲围村委会水厂(村级) | 0.025 | 12.4 | 8.66 | 82 | 33.3 | 1.05 | ND | ND | ND | ND | 0.69 | 1.08 |
| 2017-8-1 | 石碣镇沙腰水厂(村级) | 0.014 | 14.9 | 9.68 | 103 | 34.5 | 1.06 | ND | ND | ND | ND | 0.71 | 0.77 |
| 2017-8-1 | 石碣镇单屋水厂(村级) | 0.021 | 12.8 | 9.49 | 86 | 33.7 | 1.3 | ND | ND | ND | ND | 0.5 | 0.64 |
| 2017-8-1 | 石碣镇洲供水厂(村级) | 0.022 | 8.46 | 8.22 | 95 | 39.3 | 1.29 | ND | ND | ND | ND | | |
| 2017-8-1 | 石碣镇四甲村水厂(村级) | 0.03 | 15.4 | 10.1 | 103 | 45.3 | 1.05 | ND | ND | ND | ND | 0.7 | 0.83 |
| 2017-8-1 | 石碣镇鹤田水厂(村级) | 0.0206 | 10.5 | 8 | 90 | 42.9 | 1.1 | ND | ND | ND | ND | 1.34 | 1.39 |
| 2017-8-1 | 潢涌自来水厂(村级) | 0.028 | 13.4 | 8.65 | 98 | 47.3 | 1.23 | ND | ND | ND | ND | | |
| 2017-8-1 | 中堂江南供水厂(村级) | 0.022 | 23.3 | 11.7 | 124 | 47.7 | 1.14 | ND | ND | ND | ND | 1.26 | 1.48 |
| 2017-8-1 | 石碣镇刘屋水厂(村级) | 0.033 | 9.4 | 8.1 | 86 | 43.3 | 1.06 | ND | ND | ND | ND | | |
| 2017-8-2 | 桥头镇连联水厂(村级) | ND | 7.19 | 7.28 | 65 | 29.3 | 0.81 | ND | ND | ND | ND | | |
| 2017-8-2 | 石水口自来水厂(村级) | ND | 9.41 | 7.2 | 70 | 29.7 | 0.89 | ND | ND | ND | ND | | |
| 2017-8-2 | 司马自来水厂(村级) | 0.015 | 11 | 7.51 | 75 | 27.3 | 0.96 | ND | ND | ND | ND | 0.62 | 0.86 |
| 2017-8-2 | 樟木头柏兴自来水厂(村级) | ND | 8.65 | 7.44 | 73 | 32.9 | 0.9 | ND | ND | ND | ND | | |
| 2017-8-2 | 雁田自来水厂(村级) | ND | 12.1 | 16.6 | 105 | 52.6 | 1.06 | ND | ND | ND | ND | 0.51 | 0.6 |
| 2017-8-2 | 塘厦石鼓自来水厂(村级) | ND | 8.51 | 7.14 | 64 | 30.9 | 0.89 | ND | ND | ND | ND | | |
| 2017-8-2 | 樟木头鑫洋自来水厂(村级) | ND | 9.93 | 5.99 | 63 | 28.1 | 0.91 | ND | ND | ND | ND | 0.52 | 0.6 |
| 2017-8-2 | 圣马自来水厂(村级) | 0.108 | 5.32 | 2.81 | 32 | 9.2 | 0.95 | ND | ND | ND | ND | | |
| 2017-8-2 | 健愉供水(村级) | 0.013 | 21.4 | 12.2 | 122 | 53.4 | 1.15 | ND | ND | ND | ND | 0.54 | 0.74 |
| 2017-8-2 | 石排赤坎水厂(村级) | 0.023 | 25.1 | 9.86 | 120 | 32.9 | 1.23 | ND | ND | ND | ND | 1.08 | 1.88 |
| 2017-8-2 | 石排金沙水厂(村级) | 0.038 | 19.2 | 9.24 | 99 | 35.3 | 1.09 | ND | ND | ND | ND | 0.83 | 1.03 |
| 2017-8-3 | 犀牛供水(村级) | ND | 9.71 | 4.42 | 54 | 27.3 | 1.13 | ND | ND | ND | ND | 0.38 | 0.57 |
| 2017-8-3 | 东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级) | 0.033 | 15.8 | 5.41 | 76 | 18.1 | 1.3 | ND | ND | ND | ND | 0.46 | 0.78 |
| 2017-8-3 | 东莞市赤石供水有限公司(村级) | ND | 10.8 | 5 | 84 | 35.3 | 1.22 | ND | ND | ND | ND | 0.62 | 0.98 |
| 2017-8-3 | 东莞市长龙自来水有限公司(村级) | 0.025 | 7.06 | 3.5 | 48 | 22.9 | 1.02 | ND | ND | ND | ND | 0.83 | 1.08 |
| 2017-8-3 | 黄江镇大田股份经济合作社(村级) | 0.036 | 9.05 | 5.74 | 48 | 30.9 | 1 | ND | ND | ND | ND | 0.82 | 1.1 |
| 2017-8-3 | 黄江镇龙见田村自来水厂(村级) | ND | 8.69 | 4.1 | 43 | 17.2 | 0.96 | ND | ND | ND | ND | 0.9 | 1.19 |
| 2017-8-3 | 黄江镇田心(村级) | 0.044 | 7.97 | 3.45 | 37 | 16.4 | 0.85 | ND | ND | ND | ND | | |
| 2017-8-3 | 石碣镇南水厂(村级) | 0.019 | 9.66 | 9.54 | 80 | 34.9 | 0.99 | ND | ND | ND | ND | | |
| 2017-8-3 | 石排镇燕窝水厂(村级) | 0.015 | 18.6 | 9.34 | 98 | 37.3 | 0.98 | ND | ND | ND | ND | 0.4 | 0.47 |
| 2017-8-3 | 西湖经济开发有限公司西湖饮用水厂(村级) | 0.012 | 9.14 | 9.48 | 84 | 40.9 | 1.03 | ND | ND | ND | ND | 0.52 | 0.71 |
| 2017-8-3 | 石排向西自来水厂(村级) | 0.021 | 14.7 | 9.23 | 98 | 47.7 | 1.06 | ND | ND | ND | ND | | |
| 2017-8-4 | 大岭山大片美村水厂(村级) | 0.023 | 10.2 | 4.21 | 53 | 9.2 | 1.06 | ND | ND | ND | ND | 0.44 | 0.56 |
| 2017-8-4 | 市虎门怀德益民自来水厂(村级) | 0.033 | 7.88 | 2.67 | 50 | 16.8 | 1.02 | ND | ND | ND | ND | 0.39 | 0.57 |
| 2017-8-4 | 长安镇青边水厂(村级) | 0.004 | 23.9 | 13.4 | 140 | 53.4 | 1.53 | ND | ND | ND | ND | 1.84 | 1.94 |
| 2017-8-2 | 茶山镇第一供水厂(镇级) | 0.003 | 9.13 | 7.64 | 58 | 34.6 | 0.86 | ND | ND | ND | 0.098 | 1.06 | 1.17 |
| 2017-8-2 | 东莞市石碣镇自来水公司(镇级) | ND | 9.7 | 8.06 | 53 | 38.7 | 1.03 | ND | ND | ND | 0.075 | 0.74 | 0.85 |
| 2017-8-2 | 东莞市石龙自来水总公司(城区水厂)(镇级) | ND | 11.3 | 8.35 | 54 | 36.2 | 0.78 | ND | ND | 0.026 | 0.097 | 2.03 | 2.13 |
| 2017-8-2 | 东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级) | ND | 8.57 | 7.63 | 63 | 27.6 | 0.7 | ND | ND | 0.022 | 0.084 | 1.43 | 1.68 |
| 2017-8-2 | 常平镇第二水厂(镇级) | ND | 8.12 | 7.88 | 52 | 36 | 0.98 | ND | ND | ND | 0.082 | 0.67 | 0.78 |
| 2017-8-2 | 常平镇第一水厂(镇级) | ND | 9.33 | 7.48 | 47 | 34.3 | 0.69 | ND | ND | ND | 0.039 | 0.78 | 1.15 |
| 2017-8-2 | 东莞市谢岗镇自来水厂(镇级) | ND | 7.95 | 7.39 | 48 | 29.7 | 0.73 | ND | ND | ND | 0.067 | 0.52 | 0.78 |
| 2017-8-2 | 东莞市樟木头自来水公司(镇级) | ND | 5.6 | 2.41 | 34 | 13.9 | 0.56 | ND | ND | ND | 0.06 | 0.74 | 0.87 |
| 2017-8-2 | 东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级) | ND | 9.58 | 7.36 | 53 | 30.4 | 0.56 | ND | ND | ND | 0.039 | 0.51 | 0.81 |
| 2017-8-2 | 东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级) | ND | 9.82 | 7.69 | 53 | 35 | 0.79 | ND | ND | ND | 0.075 | 0.76 | 0.95 |
| 2017-8-2 | 东莞市石排自来水公司(镇级) | ND | 12.7 | 9.46 | 64 | 40.6 | 0.78 | ND | ND | ND | 0.121 | 0.67 | 0.87 |
| 2017-8-4 | 大岭山镇大王岭水库水厂(镇级) | ND | 10.2 | 2.72 | 49 | 17.9 | 0.54 | ND | ND | ND | 0.05 | 1.16 | 1.3 |
| 2017-8-4 | 东莞市大岭山镇大环老虎岩水厂(镇级) | ND | 8.86 | 3.56 | 51 | 16.9 | 0.48 | ND | ND | ND | 0.036 | 1.31 | 1.81 |
| 2017-8-4 | 东莞市大岭山镇大塘大坑洞水厂(镇级) | ND | 11.2 | 3.75 | 50 | 20.2 | 0.7 | ND | ND | ND | 0.055 | 1.9 | 2.26 |
| 2017-8-4 | 东莞市大岭山镇水朗大沥水厂(镇级) | ND | 11.4 | 3.16 | 58 | 16.9 | 0.62 | ND | ND | ND | 0.068 | 1.11 | 1.46 |
| 2017-8-4 | 东莞市横沥镇自来水公司(镇级) | ND | 13.5 | 11 | 72 | 34.8 | 1.01 | ND | ND | ND | 0.098 | 0.59 | 1.2 |
| 2017-8-4 | 虎门镇高利水厂(镇级) | ND | 29.7 | 15 | 115 | 61.2 | 1.13 | ND | ND | ND | 0.119 | 0.78 | 1.19 |
| 2017-8-1 | 茶山镇第二供水厂(镇级) | ND | 10.5 | 8.68 | 62 | 33.5 | 0.96 | ND | ND | ND | 0.072 | 0.36 | 0.66 |
| 2017-8-1 | 东江水务第四水厂(市级) | ND | 8.92 | 7.65 | 57 | 34 | 0.76 | ND | ND | ND | 0.096 | 1.25 | 1.56 |
| 2017-8-1 | 东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市) | ND | 8.74 | 7.72 | 58 | 37.7 | 0.89 | ND | ND | ND | 0.049 | 0.96 | 1.62 |
| 2017-8-1 | 东莞市中堂镇供水厂(镇级) | ND | 12.4 | 9.22 | 66 | 38.6 | 0.82 | ND | ND | ND | 0.09 | 0.59 | 1.05 |
| 2017-8-3 | 塘厦镇凤凰水厂(镇级) | ND | 8.8 | 7.29 | 54 | 35.1 | 0.59 | ND | ND | ND | 0.083 | 0.61 | 0.97 |
| 2017-8-3 | 东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级) | ND | 12.6 | 15 | 84 | 38.6 | 1.17 | ND | ND | ND | 0.116 | | |
| 2017-8-3 | 东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级) | ND | 9.32 | 7.51 | 53 | 58.2 | 0.82 | ND | ND | ND | 0.079 | | |
| 2017-8-1 | 东江水务第二水厂(市级) | ND | 9.8 | 8 | 58 | 31.2 | 0.86 | ND | ND | ND | 0.045 | 0.82 | 1.08 |
| 2017-8-1 | 东江水务第三水厂(市级) | ND | 9.92 | 7.88 | 58 | 30.4 | 0.73 | ND | ND | ND | 0.041 | 1.53 | 1.88 |
| 2017-8-1 | 东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级) | ND | 13.9 | 8 | 64 | 32.7 | 0.61 | ND | ND | ND | 0.07 | 1.9 | 2.09 |
| 2017-8-1 | 东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级) | ND | 8.88 | 7.87 | 55 | 32.7 | 0.8 | ND | ND | ND | 0.087 | 0.83 | 0.94 |
| 2017-8-1 | 东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市) | ND | 8.79 | 8.14 | 58 | 30 | 0.93 | ND | ND | ND | 0.07 | 0.54 | 0.98 |
| 2017-8-1 | 东江水务第六水厂(市级) | ND | 8.76 | 7.86 | 63 | 34.9 | 0.55 | ND | ND | ND | 0.075 | 0.9 | 0.95 |
| 2017-8-1 | 东莞市企石自来水服务公司(镇级) | ND | 8.85 | 7.36 | 49 | 31 | 0.66 | ND | ND | ND | 0.066 | 1.27 | 1.46 |
| 2017-8-1 | 东江水务第五水厂(市级) | ND | 8.39 | 7.45 | 57 | 31.5 | 0.74 | ND | ND | ND | 0.087 | 0.99 | 1.13 |
| 2017-8-3 | 东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级) | ND | 23.6 | 12.4 | 99 | 52 | 1.47 | ND | ND | ND | 0.118 | 0.83 | 1.16 |
| 2017-8-3 | 大岭山镇金鸡咀水厂(镇级) | ND | 8.5 | 2.25 | 43 | 7.8 | 0.49 | ND | ND | ND | 0.035 | 1.2 | 1.48 |
| 2017-8-3 | 黄江镇自来水厂(镇级) | ND | 8.38 | 5.21 | 46 | 22.3 | 0.79 | ND | ND | ND | 0.048 | 0.97 | 1.04 |
| 2017-8-3 | 东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级) | ND | 5.15 | 2.34 | 32 | 8.7 | 0.55 | ND | ND | ND | 0.032 | 0.7 | 0.78 |
| 2017-8-3 | 东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级) | ND | 8.82 | 6.42 | 57 | 36.3 | 0.85 | ND | ND | ND | 0.03 | 0.56 | 0.68 |
| 2017-8-3 | 东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级) | ND | 8.56 | 8.16 | 59 | 39.4 | 1.25 | ND | ND | ND | 0.069 | 0.67 | 0.96 |
| 2017-8-3 | 塘厦镇中心水厂(镇级) | ND | 8.37 | 5.53 | 42 | 25 | 0.87 | ND | ND | ND | 0.064 | 0.53 | 0.7 |

| 生活饮用水卫生标准限值 | | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1 | 2 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.004 | 0.25 |
|-------------|------------------------|--------|--------|----------|------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|-------|------|
| 计量单位 | | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 采样日期 | 监测点 | 二氯一溴甲烷 | 二氯乙酸 | 1,2-二氯乙烷 | 二氯甲烷 | 三氯甲烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 三氯乙酸 | 三氯乙醛 | 2,4,6-三氯酚 | 三溴甲烷 | 七氯 | 马拉硫磷 |
| 2017-8-11 | 铁岗自来水厂(村级) | 0.003 | ND | ND | ND | 0.124 | ND | 0.019 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 石碣镇黄洲围大洲水厂(村级) | 0.014 | 0.045 | ND | ND | 1.24 | ND | 0.0474 | 0.0217 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 石碣镇涌口水厂(村级) | 0.008 | 0.0074 | ND | ND | 0.0387 | ND | 0.0058 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 石碣西南水厂(村级) | 0.005 | 0.0043 | ND | ND | 0.199 | ND | 0.0013 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 石碣镇黄洲围村委会水厂(村级) | 0.012 | 0.0134 | ND | ND | 0.705 | ND | 0.0135 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 石碣镇沙腰水厂(村级) | 0.012 | 0.0209 | ND | ND | 0.751 | ND | 0.0106 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 石碣镇单层水厂(村级) | 0.012 | 0.0228 | ND | ND | 0.656 | ND | 0.0135 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 石碣镇洲供水厂(村级) | 0.001 | ND | ND | ND | 0.027 | ND | 0.0135 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 石碣镇四甲村水厂(村级) | 0.012 | 0.002 | ND | ND | 0.698 | ND | 0.0068 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 石碣镇鹤田水厂(村级) | 0.012 | 0.0234 | ND | ND | 0.884 | ND | 0.0125 | 0.008 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 潢涌自来水厂(村级) | ND | 0.0254 | ND | ND | ND | ND | 0.0139 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 中堂江南供水厂(村级) | 0.018 | 0.0445 | ND | ND | 1.33 | ND | 0.0446 | 0.016 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 石碣镇刘屋水厂(村级) | 0.003 | ND | ND | ND | 0.103 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 桥头镇送联水厂(村级) | 0.014 | 0.045 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 石水口自来水厂(村级) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 司马自来水厂(村级) | 0.009 | 0.0132 | ND | ND | 0.578 | ND | 0.021 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 樟木头柏兴自来水厂(村级) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 雁田自来水厂(村级) | 0.008 | 0.0105 | ND | ND | 0.498 | ND | 0.0145 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 塘厦石鼓自来水厂(村级) | 0.004 | ND | ND | ND | 0.184 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 樟木头鑫洋自来水厂(村级) | 0.006 | 0.006 | ND | ND | 0.377 | ND | 0.015 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 圣马自来水厂(村级) | ND | ND | ND | ND | 0.09 | ND | 0.015 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 健愉供水(村级) | 0.006 | 0.0055 | ND | ND | 0.329 | ND | 0.0215 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 石排赤坎水厂(村级) | 0.004 | 0.0325 | ND | ND | 0.2 | ND | 0.0425 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 石排金沙水厂(村级) | 0.01 | 0.0075 | ND | ND | 0.635 | ND | 0.015 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 犀牛供水(村级) | 0.004 | 0.019 | ND | ND | 0.273 | ND | 0.0175 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级) | ND | ND | ND | ND | 0.025 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市赤足渡供水有限公司(村级) | 0.005 | 0.0325 | ND | ND | 0.359 | ND | 0.0315 | 0.005 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市长龙自来水有限公司(村级) | 0.004 | 0.005 | ND | ND | 0.296 | ND | 0.0085 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 黄江镇大涌股份经济联合社(村级) | 0.003 | 0.022 | ND | ND | 0.26 | ND | 0.0265 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 黄江镇龙见田村自来水厂(村级) | ND | ND | ND | ND | 0.04 | ND | 0.0265 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 黄江镇田心(村级) | ND | ND | ND | ND | 0.027 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 石碣镇水南水厂(村级) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 石排镇燕窝水厂(村级) | 0.003 | 0.009 | ND | ND | 0.193 | ND | 0.011 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 西湖经济开发公司西湖饮用水门市部(村级) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.011 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 石排向西自来水厂(村级) | 0.003 | 0.004 | ND | ND | 0.152 | ND | 0.011 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-4 | 大岭山大片美村水厂(村级) | 0.003 | 0.0255 | ND | ND | 0.258 | ND | 0.0155 | 0.006 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-4 | 市虎门怀德益民自来水厂(村级) | 0.002 | ND | ND | ND | 0.145 | ND | 0.003 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-4 | 长安镇青边水厂(村级) | 0.011 | ND | ND | ND | 0.745 | ND | ND | 0.019 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 茶山镇第一供水厂(镇级) | 0.0072 | 0.018 | ND | ND | 0.5 | ND | 0.016 | 0.006 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 东莞市石碣镇自来水公司(镇级) | 0.0081 | 0.021 | ND | ND | 0.6 | ND | 0.024 | 0.004 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 东莞市石龙自来水总公司(城区水厂)(镇级) | 0.0077 | 0.027 | ND | ND | 0.5 | ND | 0.032 | 0.007 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级) | 0.0059 | 0.002 | ND | ND | 0.4 | ND | ND | 0.008 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 常平镇第二水厂(镇级) | 0.0055 | 0.014 | ND | ND | 0.4 | ND | 0.008 | 0.004 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 常平镇第一水厂(镇级) | 0.0054 | 0.014 | ND | ND | 0.4 | ND | 0.013 | 0.003 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 东莞市谢岗镇自来水厂(镇级) | 0.0058 | 0.011 | ND | ND | 0.4 | ND | 0.008 | 0.001 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 东莞市樟木头自来水公司(镇级) | 0.004 | 0.012 | ND | ND | 0.4 | ND | 0.018 | 0.007 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级) | 0.0037 | 0.008 | ND | ND | 0.2 | ND | 0.005 | 0.003 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级) | 0.0057 | 0.014 | ND | ND | 0.5 | ND | 0.012 | 0.007 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-2 | 东莞市石排自来水公司(镇级) | 0.0053 | ND | ND | ND | 0.3 | ND | 0.004 | 0.005 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-4 | 大岭山镇大王岭水库水厂(镇级) | 0.0074 | 0.015 | ND | ND | 0.5 | ND | 0.011 | 0.007 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-4 | 东莞市大岭山镇大环老虎岩水厂(镇级) | 0.0097 | 0.025 | ND | ND | 0.6 | ND | 0.018 | 0.006 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-4 | 东莞市大岭山镇大塘大坑洞水厂(镇级) | 0.0114 | 0.038 | ND | ND | 1 | ND | 0.028 | 0.008 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-4 | 东莞市大岭山镇水朗大沥水厂(镇级) | 0.011 | 0.017 | ND | ND | 0.8 | ND | 0.016 | 0.007 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-4 | 东莞市横沥镇自来水公司(镇级) | 0.0018 | 0.013 | ND | ND | 0.1 | ND | 0.009 | 0.006 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-4 | 虎门镇高科水厂(镇级) | 0.0031 | 0.017 | ND | ND | 0.3 | ND | 0.015 | 0.007 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 茶山镇第二供水厂(镇级) | 0.0053 | 0.006 | ND | ND | 0.2 | ND | 0.005 | 0.006 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东江水务第四水厂(市级) | 0.0093 | 0.023 | ND | ND | 0.5 | ND | 0.025 | 0.006 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市) | 0.0101 | 0.018 | ND | ND | 0.6 | ND | 0.018 | 0.007 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东莞市中堂镇供水厂(镇级) | 0.008 | 0.007 | ND | ND | 0.4 | ND | 0.008 | 0.008 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 塘厦镇凤凰水厂(镇级) | 0.0048 | 0.013 | ND | ND | 0.2 | ND | 0.01 | 0.008 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市水源自来水有限公司第二水厂(镇级) | 0.0016 | 0.006 | ND | ND | ND | ND | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级) | 0.002 | 0.01 | ND | ND | 0.08 | ND | 0.004 | 0.002 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东江水务第二水厂(市级) | 0.0093 | 0.013 | ND | ND | 0.5 | ND | 0.014 | 0.008 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东江水务第三水厂(市级) | 0.0103 | 0.02 | ND | ND | 0.6 | ND | 0.02 | 0.009 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东莞市高埗自来水有限公司旧厂(镇级) | 0.0104 | 0.026 | ND | ND | 0.5 | ND | 0.031 | 0.009 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东莞市高埗自来水有限公司新厂(镇级) | 0.0097 | 0.016 | ND | ND | 0.4 | ND | 0.014 | 0.009 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市) | 0.0056 | 0.007 | ND | ND | 0.4 | ND | 0.008 | 0.005 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东江水务第六水厂(市级) | 0.0064 | ND | ND | ND | 0.2 | ND | 0.001 | 0.002 | ND | 0.0006 | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东莞市金石自来水服务公司(镇级) | 0.0057 | 0.017 | ND | ND | 0.3 | ND | 0.021 | 0.007 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-1 | 东江水务第五水厂(市级) | 0.0073 | 0.003 | ND | ND | 0.5 | ND | 0.013 | 0.008 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级) | 0.0077 | 0.018 | ND | ND | 0.4 | ND | 0.011 | 0.007 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 大岭山镇金鸡咀水厂(镇级) | 0.0082 | 0.02 | ND | ND | 0.5 | ND | 0.016 | 0.005 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 黄江镇自来水厂(镇级) | 0.005 | 0.014 | ND | ND | 0.4 | ND | 0.012 | 0.006 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级) | 0.0039 | ND | ND | ND | 0.2 | ND | 0.002 | 0.005 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级) | 0.0029 | 0.003 | ND | ND | 0.1 | ND | 0.003 | 0.005 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级) | 0.0041 | ND | ND | ND | 0.3 | ND | ND | 0.005 | ND | ND | ND | ND |
| 2017-8-3 | 塘厦镇中心水厂(镇级) | 0.0042 | 0.002 | ND | ND | 0.2 | ND | 0.004 | 0.005 | ND | ND | ND | ND |

