

东莞市水务局2020年6月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	备注
生活饮用水卫生标准 (GB5749-2006) 限值	1	15	≡0	≡无	0.3-4	6.5-8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5-3	0.01	0.1-0.8	0.7	0.7	
单位	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
水厂名称	检测项目	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚氯酸盐	氯酸盐
东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)	0.12	<5	0	无	0.6	6.7	1.17	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0094	0.021	0.00046	0.8	0.007				合格
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)	0.13	<5	0	无	0.5	7.1	1.21	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.009	0.015	0.00298	0.6	0.005				合格
东莞市单屋自来水有限公司(村级)	0.52	<5	0	无	0.4	7	1.39	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0114	0.039	0.00055	0.5	0.006				合格
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)	0.12	<5	0	无	0.3	6.9	1.23	0.03	1	未检出	未检出	0.0028	<0.008	0.00061	0.5	<0.001				合格
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)	0.13	<5	0	无	0.5	7.3	1.09	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0048	<0.008	0.00019	0.6	0.001				合格
东莞市石碣镇水南水厂(村级)	0.16	<5	0	无	0.4	7	1.38	0.04	1	未检出	未检出	0.0095	0.016	0.00722	0.6	0.01				合格
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)	0.25	<5	0	无	0.5	6.9	1.21	0.03	2	未检出	未检出	0.0082	0.044	0.0045	0.6	0.005				合格
东莞市石碣西南水厂(村级)	0.08	<5	0	无	0.5	6.9	0.86	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0047	<0.008	0.00378	0.6	0.002				合格
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)	0.1	<5	0	无	0.6	6.9	1.06	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0099	<0.008	0.00036	0.7	0.005				合格
东莞市石碣黄泗围自来水有限公司(村级)	0.11	<5	0	无	0.7	7.1	1.06	<0.02	2	未检出	未检出	0.0103	<0.008	0.00284	0.9	0.002				合格
茶山镇第一供水厂(镇级)	0.12	<5	0	无	0.8	6.9	1.27	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0134	<0.008	0.00034	1	0.009				合格
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)	0.14	<5	0	无	0.6	6.9	1.5	0.41	未检出	未检出	未检出	0.0011	0.013	0.0024	0.8	<0.001				合格
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)	0.1	<5	0	无	0.5	6.9	1.27	0.04	未检出	未检出	未检出	0.0051	0.019	0.00181	0.7	0.004				合格
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)	0.1	<5	0	无	0.7	6.9	0.93	<0.02	2	未检出	未检出	0.0057	0.009	0.00257	1	0.003				合格
东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)	1.1	<5	0	无		6.9	1.52	0.12	未检出	未检出	未检出	0.0078	0.752	0.00174		0.006	0.21	0.415	0.472	不合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)	0.08	<5	0	无		6.9	0.88	0.02	未检出	未检出	未检出	<0.0002	<0.008	<0.00006		<0.001	0.23	0.029	0.13	合格
东莞市圣马自来水有限公司(村级)	0.33	<5	0	无		7.2	1.14	0.13	10	未检出	未检出	0.0012	0.029	0.00512		<0.001	0.2	0.526	0.108	合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)	0.13	<5	0	无	0.5	7.1	1.04	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0061	0.008	0.00673	0.6	0.004				合格
虎门镇高科水厂(镇级)	0.14	<5	0	无	0.5	7	1.51	0.12	1	未检出	未检出	0.0112	0.02	0.00585	0.6	0.003				合格
东莞市虎门怀德益民自来水厂(村级)	0.11	<5	0	无	0.6	6.9	0.7	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0022	0.011	0.00033	0.7	<0.001				合格
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)	0.18	<5	0	无	0.5	7.1	1.06	0.07	70	未检出	未检出	0.0316	0.022	0.00189	0.7	0.006				合格
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级)	0.92	<5	0	无	0.6	7.3	0.73	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0082	0.188	0.00035	0.8	0.004				合格
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂(村级)	0.16	<5	0	无	0.5	7.3	0.96	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0129	0.012	0.0015	0.55	0.003				合格
东莞市长安霄边自来水有限公司(村级)	0.68	<5	0	无	0.6	7.1	1.4	0.07	12	未检出	未检出	0.0051	0.144	0.01043	0.8	0.005				合格
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)	0.18	<5	0	无	0.45	7.2	1.63	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0175	0.039	0.00242	0.5	0.003				合格
东莞市犀牛供水有限公司(村级)	0.07	<5	0	无	0.7	7.1	0.66	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0124	0.012	0.00017	0.8	0.006				合格
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)	0.12	<5	0	无		6.9	1.39	0.06	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.01	<0.00006		<0.001	0.29	0.232	0.088	合格
东莞市石水口自来水有限公司(村级)	0.15	<5	0	无		7.1	1.12	0.08	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.009	<0.00006		<0.001	0.21	0.216	0.161	合格
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)	0.17	<5	0	无	0.5	6.9	1.22	0.08	未检出	未检出	未检出	0.0169	0.036	0.01	0.7	0.01				合格
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)	0.16	<5	0	无	0.6	6.9	1.43	0.08	未检出	未检出	未检出	0.0114	0.042	0.00753	0.8	0.01				合格
东莞市企石自来水服务公司(镇级)	0.12	<5	0	无	0.6	6.9	1.13	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0105	<0.008	0.00019	0.8	0.008				合格
东莞市石排自来水公司(镇级)	0.2	<5	0	无	0.7	7.1	1.41	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0121	0.043	0.00713	0.8	0.008				合格
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级)	0.14	<5	0	无	0.65	7.1	1.42	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0109	0.015	0.00233	0.75	0.009				合格
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级)	0.2	<5	0	无	0.6	7.1	1.39	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0148	0.024	0.00835	0.75	0.009				合格
东江水务第三水厂	0.14	<5	0	无	0.8	6.9	1.31	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0101	0.021	0.00423	0.85	0.007				合格
东江水务第四水厂	0.13	<5	0	无	0.6	6.9	1.12	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0118	0.019	0.00087	0.7	0.009				合格
东江水务第五水厂	0.12	<5	0	无	0.7	7.3	1.18	<0.02	6	未检出	未检出	0.0099	0.013	<0.00006	0.9	0.005				合格
东江水务第六水厂	0.13	<5	0	无	0.7	6.9	1.02	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0086	0.017	<0.00006	0.9	0.004				合格
塘厦镇凤凰水厂(镇级)	0.12	<5	0	无	0.6	7.1	1.26	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0132	0.037	0.00025	0.7	0.009				合格
塘厦镇中心水厂(镇级)	0.1	<5	0	无	0.5	7.1	1.04	0.07	未检出	未检出	未检出	0.0112	0.026	0.00011	0.6	0.007				合格

检测数据由东莞市水务监测中心提供

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	备注	
生活饮用水卫生标准 (GB5749-2006) 限值	1	15	≡0	≡无	0.3--4	6.5--8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5--3	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7		
单位	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
水厂名称	检测项目	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚氯酸盐	氯酸盐	
东莞市永源自来水有限公司第二水厂 (镇级)		0.08	<5	0	无	0.6	7.1	0.51	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0069	0.008	0.00027	0.9	0.003				合格
东莞市永源自来水有限公司第一水厂 (镇级)		0.16	<5	0	无	0.7	7.1	0.66	0.05	未检出	未检出	未检出	0.0072	<0.008	<0.00006	1	0.004				合格
东莞市雁田自来水有限公司 (村级)		0.12	<5	0	无	0.6	7.1	0.7	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0098	0.031	<0.00006	0.8	0.004				合格
东莞市横沥镇自来水公司 (镇级)		0.16	<5	0	无	0.6	7.1	1.14	0.13	未检出	未检出	未检出	0.0167	0.021	0.01272	0.7	0.01				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂 (镇级)		0.2	<5	0	无	0.7	6.9	0.39	0.11	未检出	未检出	未检出	0.0031	0.015	0.01617	0.9	0.003				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂 (镇级)		0.4	<5	0	无	0.7	7.1	0.6	0.12	未检出	未检出	未检出	0.0223	0.18	0.00141	0.9	0.006				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂 (镇级)		0.18	<5	0	无	0.6	7.1	1.33	0.13	1	未检出	未检出	0.009	0.027	0.00011	0.8	0.008				合格
黄江镇自来水厂 (镇级)		0.24	<5	0	无	0.7	7.1	0.95	0.04	未检出	未检出	未检出	0.0065	0.028	0.0049	0.8	0.005				合格
东莞市樟木头自来水公司 (镇级)		0.5	<5	0	无	0.7	7.1	0.96	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0156	0.065	0.01485	0.9	0.003				合格
东莞市长龙自来水有限公司 (村级)		0.74	<5	0	无	0.5	6.9	0.58	0.06	4	未检出	未检出	0.0178	0.111	0.00643	0.6	0.008				合格
东莞市中堂江南供水厂 (村级)		0.36	<5	0	无	0.5	7.1	0.46	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0223	0.046	<0.00006	0.6	0.012				不合格
东莞市中堂镇供水厂 (镇级)		0.14	<5	0	无	0.5	6.7	0.37	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0051	0.014	<0.00006	0.6	0.005				合格
东莞市谢岗镇自来水厂 (镇级)		0.12	<5	0	无	0.8	6.9	0.35	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0082	<0.008	<0.00006	0.9	0.005				合格
常平镇第二水厂 (镇级)		0.24	<5	0	无	0.5	6.9	0.89	<0.02	1	未检出	未检出	0.0128	0.035	<0.00006	0.6	0.01				合格
常平镇第一水厂 (镇级)		0.18	<5	0	无	0.5	6.9	0.55	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0168	0.017	0.0018	0.7	0.009				合格
东江水务第二水厂		0.62	<5	0	无	0.8	6.9	0.68	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0235	0.029	0.01377	1	0.007				合格
茶山镇第二供水厂 (镇级)		0.18	<5	0	无	0.5	7	0.44	0.03	1	未检出	未检出	0.0071	0.011	0.00142	0.7	0.005				合格
东莞市长安镇自来水公司 (镇级)		0.27	<5	0	无	0.7	6.9	1.6	0.1	未检出	未检出	未检出	0.0074	0.103	0.00833	0.9	0.006				合格
东莞市石碣镇自来水公司 (镇级)		0.16	<5	0	无	0.6	7.3	0.85	0.06	未检出	未检出	未检出	0.0092	0.051	0.00064	0.8	0.005				合格
东莞市谢岗自来水厂二厂 (镇级)		0.16	<5	0	无	0.5	7.1	0.2	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0031	0.008	<0.00006	0.7	0.001				合格