

东莞市水务局2020年11月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

水厂名称	检测项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	备注
		生活饮用水卫生标准 (GB5749-2006) 限值	15	≡0	≡无	0.3--4	6.5--8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5--3	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7	
单位	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚硝酸盐	硝酸盐			
东莞市水务集团供水有限公司第二水厂 (市级)	0.17	<5	0	无	0.6	7.2	0.68	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0028	0.035	<0.00006	0.7	0.001					合格
东莞市水务集团供水有限公司第三水厂 (市级)	0.14	<5	0	无	0.7	7.4	0.73	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0026	0.026	<0.00006	0.8	0.001					合格
东莞市水务集团供水有限公司第四水厂 (市级)	0.1	<5	0	无	0.6	7.2	0.45	<0.02	1	未检出	未检出	0.005	0.04	<0.00006	0.8	0.001					合格
东莞市水务集团供水有限公司第五水厂 (市级)	0.18	<5	0	无	0.8	7.3	0.38	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0027	0.021	<0.00006	0.9	<0.001					合格
东莞市水务集团供水有限公司第六水厂 (市级)	0.1	<5	0	无	0.7	7.2	0.62	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0013	0.027	<0.00006	0.8	<0.001					合格
东莞市水务集团供水有限公司万江水厂 (市级)	0.15	<5	0	无	0.75	7.2	0.73	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0057	0.042	0.00006	0.9	0.003					合格
东莞市水务集团供水有限公司东城水厂 (市级)	0.17	<5	0	无	0.6	7.2	0.7	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0045	0.031	<0.00006	0.7	0.002					合格
东莞市企石自来水服务公司 (镇级)	0.27	<5	0	无	0.6	7.2	0.54	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0025	0.091	0.00014	0.7	<0.001					合格
东莞市石排自来水公司 (镇级)	0.22	<5	0	无	0.6	7.4	0.75	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0049	0.099	0.00031	0.7	<0.001					合格
茶山镇第一供水厂 (镇级)	0.12	<5	0	无	0.7	7.3	0.68	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0027	0.011	<0.00006	0.8	0.001					合格
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂 (镇级)	0.18	<5	0	无	0.6	7.1	0.65	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0033	0.034	0.00083	0.7	0.003					合格
东莞市石碣桔洲供水厂 (村级)	0.29	<5	0	无	0.6	7.3	0.78	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0016	0.027	<0.00006	0.8	<0.001					合格
东莞市石碣西南水厂 (村级)	0.15	<5	0	无	0.9	7.1	0.44	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0075	0.016	0.00018	1.1	<0.001					合格
东莞市单屋自来水有限公司 (村级)	0.16	<5	0	无	0.7	7.3	0.77	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0055	0.015	<0.00006	0.9	0.002					合格
东莞市石碣镇沙腰水厂 (村级)	0.32	<5	0	无	0.7	8	0.64	0.03	1	未检出	未检出	0.004	0.077	0.00043	0.8	<0.001					合格
东莞市石碣镇南水厂 (村级)	0.17	<5	0	无	0.5	7.5	0.66	0.02	2	未检出	未检出	0.0046	0.031	0.00029	0.6	0.001					合格
东莞市石碣镇四甲村水厂 (村级)	0.23	<5	0	无	0.5	7.1	0.66	<0.02	1	未检出	未检出	0.0053	0.119	0.00022	0.6	<0.001					合格
东莞市石碣镇涌口水厂 (村级)	0.14	<5	0	无	0.7	7.3	0.64	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0056	0.012	<0.00006	0.8	0.002					合格
东莞市石碣黄泗围自来水有限公司 (村级)	0.15	<5	0	无	1	7.4	0.67	<0.02	12	未检出	未检出	0.005	0.015	<0.00006	1.2	0.003					合格
茶山镇第二供水厂 (镇级)	0.19	<5	0	无	0.5	7.3	0.68	<0.02	3	未检出	未检出	0.003	0.023	0.00028	0.6	0.002					合格
东莞市石碣镇自来水公司 (镇级)	0.18	<5	0	无	0.7	7.3	0.67	<0.02	2	未检出	未检出	0.004	0.029	0.00012	0.8	0.002					合格
东莞市高埗自来水有限公司-新厂 (镇级)	0.24	<5	0	无	0.7	7.1	0.59	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.004	0.017	<0.00006	0.8	0.003					合格
东莞市石龙冠湖自来水有限公司 (村级)	0.11	<5	0	无	0.6	7.2	0.62	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0094	0.031	<0.00006	0.7	0.001					合格
东莞市石龙自来水总公司 (黄洲水厂) (镇级)	0.14	<5	0	无	0.4	7.2	0.71	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0045	0.028	<0.00006	0.6	<0.001					合格
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂 (镇级)	0.14	<5	0	无	0.5	7.3	1.67	0.12	未检出	未检出	未检出	0.0062	0.034	0.0027	0.6	0.003					合格
东莞市犀牛供水有限公司 (村级)	0.09	<5	0	无	0.5	7.2	1.15	0.12	未检出	未检出	未检出	0.0112	0.008	<0.00006	0.7	0.005					合格
东莞市大岭山大片美村水厂 (村级)	0.11	<5	0	无	0.5	6.5	0.42	0.1	未检出	未检出	未检出	0.0107	0.01	0.00957	0.6	0.004					合格
东莞市虎门怀德益民自来水厂 (村级)	0.13	<5	0	无	0.5	7	0.73	0.05	未检出	未检出	未检出	0.0055	0.011	0.00022	0.6	0.003					合格
虎门镇高科水厂 (镇级)	0.38	<5	0	无	0.5	7.2	1.98	0.2	2	未检出	未检出	0.0161	0.031	0.00024	0.65	0.004					合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司 (村级)	0.12	<5	0	无		7.3	0.31	0.02	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.04	<0.00006		<0.001	0.37	0.214	<0.005		合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司 (村级)	0.21	<5	0	无	0.6	7.1	0.79	0.11	未检出	未检出	未检出	0.0086	0.009	0.0022	0.8	0.005					合格
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂 (镇级)	0.57	<5	0	无	0.4	7.1	0.55	0.06	未检出	未检出	未检出	0.0043	0.052	0.00142	0.5	0.001					合格
东莞市石水口自来水有限公司 (村级)	0.51	<5	0	无		7.1	0.51	0.05	1	未检出	未检出	<0.0002	0.081	0.00031		<0.001	0.22	0.156	<0.005		合格
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂 (镇级)	0.62	<5	0	无	0.6	7.2	0.45	0.06	未检出	未检出	未检出	0.0041	0.15	0.00082	0.7	0.001					合格
东莞市雁田自来水有限公司 (村级)	0.11	<5	0	无	0.7	7.3	0.78	0.06	3	未检出	未检出	0.008	0.021	<0.00006	0.8	0.001					合格
东莞市永源自来水有限公司第二水厂 (镇级)	0.12	<5	0	无	0.6	7.3	0.78	0.04	未检出	未检出	未检出	0.0016	0.013	<0.00006	0.7	<0.001					合格
东莞市永源自来水有限公司第一水厂 (镇级)	0.1	<5	0	无	0.5	7.3	0.64	0.05	1	未检出	未检出	0.0021	<0.008	<0.00006	0.6	<0.001					合格
东莞市长龙自来水有限公司 (村级)	0.28	<5	0	无	0.6	7.2	0.68	0.04	1	未检出	未检出	0.0033	0.018	0.00273	0.7	<0.001					合格
塘厦镇凤凰水厂 (镇级)	0.15	<5	0	无	0.5	7.4	0.89	0.05	未检出	未检出	未检出	0.0051	0.041	<0.00006	0.6	0.001					合格
塘厦镇中心水厂 (镇级)	0.2	<5	0	无	0.6	7.3	0.73	0.06	1	未检出	未检出	0.0041	0.048	<0.00006	0.8	0.002					合格
东莞市横沥镇自来水公司 (镇级)	0.26	<5	0	无	0.9	7.2	0.96	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0082	0.042	0.01146	1	0.004					合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂 (镇级)	0.24	<5	0	无	0.5	7.3	1.14	0.04	未检出	未检出	未检出	0.0035	0.049	0.00238	0.6	0.003					合格

东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)	0.15	<5	0	无	0.5	7.3	0.76	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0008	0.029	0.00006	0.6	<0.001				合格
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)	0.18	<5	0	无	0.7	7.3	0.56	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0028	0.011	<0.00006	0.8	0.002				合格
黄江镇自来水厂(镇级)	0.2	<5	0	无	0.7	7.3	0.97	<0.02	1	未检出	未检出	0.0007	0.063	0.00364	0.8	<0.001				合格
常平镇第二水厂(镇级)	0.22	<5	0	无	0.5	7.5	0.68	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0034	0.056	<0.00006	0.6	<0.001				合格
常平镇第一水厂(镇级)	0.26	<5	0	无	0.5	7.2	0.58	0.04	未检出	未检出	未检出	0.0025	0.132	0.00077	0.6	0.002				合格
东莞市樟木头自来水公司(镇级)	0.11	<5	0	无	0.5	7.2	0.63	0.04	未检出	未检出	未检出	0.0057	0.013	0.00221	0.6	0.003				合格
东莞市中堂江南供水厂(村级)	0.53	<5	0	无	0.5	7.2	0.6	0.04	1	未检出	未检出	0.0066	0.057	0.0006	0.6	0.002				合格
东莞市中堂镇供水厂(镇级)	0.32	<5	0	无	0.6	7.3	0.88	0.06	未检出	未检出	未检出	0.0027	0.04	<0.00006	0.7	0.001				合格